

Редни број јавна набавке: 107-13

Предмет јавне набавке: **Изградња јавног осветљења Његошове улице у Новом Саду**

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

08.10.2013.

У конкурсној документацији, у предрачуну радова, део II "набавка главног материјала и опреме" стр. 35/44 позиција **1** и позиција **2**

МЕЊА СЕ део текста тако што се у опису брише реч "МОДЕЛАР", и сада опис позиција гласи:

" 1 Испорука фењера типа " Нови Сад" или оговарајући, минималног степена заштите IP 54, комплет са бојењем металне конструкције бојом (ТЕСАРОВ, антик – антрацит), заштитом од поли карбоната. У фењер уградити огледало (у горњи део), и комплет ЛЕД светлосни извор VXRA-27E4000-H-00, снаге 50W, Bridgelux или одговарајући. Комплет са усвојеном конзолом за центар Нови Сад, спремно за монтажу и укључење. Конзола је дужине 1 м, и у складу са цртежом.

Обезбидити минимални степен заштите фењера IP54.

Обрачун по фењеру.

Навести понуђени тип фењера _____

Навести произвођача фењера _____ ком 5."

"2 Испорука ЈЕДНОФЕЊЕРНОГ СТУБА (стуба и фењера) типа "Нови Сад" или одговарајући, са фењером минималног степена заштите IP54, комплет са бојењем металне конструкције бојом (ТЕСАРОВ, антик – антрацит), заштитом од поли карбоната. У фењере уградити огледало (у горњи део), и комплет ЛЕД светлосни извор VXRA-27E4000-H-00, снаге 50W, Bridgelux или одговарајући. Све комплет стуб са прикључном плочом са осигурачима, и фењер са светлосним извором, спремно за монтажу и укључење.

Обезбидити минимални степен заштите фењера IP54. Уз стуб испоручити контролни статички прорачун са улазним параметрима за предметну локацију (тло, ветар..).

Обрачун по ЈЕДНОФЕЊЕРНОМ стубу.

Навести понуђени тип стуба _____

Навести произвођача стуба _____ ком 15".