

1. ПИТАЊЕ 27.11.2013.

"У техничком решењу уз Идејни пројекат за изградњу спортске ограде отвореног кошаркашког терена у Новом Саду је предвиђено да се уради "ЛЕГИ" (или одговарајућа) транспарентна спортска ограда висине $h = 4,00$ m са два улаза на којима је предвиђено постављање капија по избору инвеститора. С обзиром да у предмеру радова, на страни 37/43, пос 4.03 нису дате димензије капије, као ни опис капије, молимо Вас да нам доставите детаљ предвиђене капије."

ОДГОВОР

Капија је димензионисана на графичким прилозима (ширине 2,0 m), а с обзи ром да је у питању капија пешачког улаза треба да буде стандардне висине $h = 2,1-2,3$ m. Капија је транспарентна као и спортска ограда у чијем се склопу налази.