

**1. ПИТАЊЕ 27.11.2013.**

"У предмеру радова на страни 40/45 конкурсне документације, пос 5.04 Набавка материјала, и израда рампе од армираног бетона МБ 30 у складу са техничким стандардима приступачности. У јединичну цену урачунати и употребу одговарајуће оплате, арматуру, као и уградњу готових елемената ограде која је такође у складу са стандардима приступачности и поплочавање терацо противклизним плочама (беле боје) највишег квалитета. Ограду поцинковати, премазати антикорозовним премазима и фарбати антрацит сивом бојом. Укупно 15 m<sup>2</sup>.

Молимо вас да нам доставите димензије предвиђене рампе, детаљ ограде и да ли је ограда једнострана или двострана."

**ОДГОВОР**

Члан 7. став 6 Правилника о техничким стандардима приступачности („Сл.гласник РС“, бр. 19/12) дефинише : „Рампе су заштићене са спољних страна ивичњацима вишине 5 cm, ширине 5-10 cm и опремљене са обе стране двовисинским рукохватима подесног облика за прихватање на висини од 70 cm, односно 90 cm.”

С обзиром да најмања чиста ширина рампе, по стандардима износи ~ 1,0 m, и да је у предмеру дата површина рампе, основном математичком операцијом се добија дужи на рампе која износи l=15 m.