

92-13 Изградња јавног осветљења у дворишту Гимназије „Јован Јовановић  
Змај" у Новом Саду

**1. ПИТАЊЕ 9.9.2013.**

"Део Радови на изградњи ЈО

Ставка под р.б.2.19

Да ли се чишћење и фарбање црном бојом односи само на постојеће  
фењере или се оно односи и на носаче фењера па можда и на цео стуб  
ЈО који носи те фењере?"

**ОДГОВОР**

Радови се односе само на фењер и његов вертикални носач или конзолу  
- не на читав стуб (тамо где су они на стубовима).