

97-13 Изградња моста преко Канала ДТД и префабриковане мостовске конструкције прилаза мосту преко Канала ДТД на Булевару Европе у Новом Саду

1. ПИТАЊЕ 23.9.2013.

"Да ли се за јавну набавку радова ЈН бр. 97-13 зна процењена вредност радова и да ли се прелажење цене процењене вредности радова у понуди сматра као дисквалификациони елемент понуде?"

ОДГОВОР

Наручилац ће на јавном отварању понуда саопштити понуђачима процењену вредност јавне набавке.

Наручилац ће одбити као неприхватљиву, понуду са понуђеном ценом која прелази износ процењене вредности јавне набавке.

2. ПИТАЊЕ 27.9.2013.

"Током израде понуде за предметну Јавну набавку, у деловима "Предмер и пред рачун", наишли смо на позиције за које су нам неопходне додатне информације и појашњења:

Питања за део предмера А) Прилазне монтажне мостовске конструкције мосту преко Канала ДТД $L=4 \times 30 + 3 \times 30 = 210$ m

У делу предмера Радови на осталим елементима моста, позиција 5.2 – израда коловозног застора, стоји напомена да су радови обухваћени предмером саобраћајница. За ову позицију је дата количина радова. Да ли она остаје обухваћена овим предмером. Уколико остаје, може ли да са ове позиције буде уклоњена напомена?"

ОДГОВОР

Текст позиције је преузет из предмера главног пројекта. Позиција 5.2 је саставни део овог предмера тако да обавезује понуђача да обухвати и ове радове у оквиру понуде.

3. ПИТАЊЕ

"У делу предмера Радови на осталим елементима моста, позиција 5.3- одводњавање моста, стоји напомена да су радови обухваћени пројектом одводњавања. За ову позицију је дата јединица мере радова паушално. Да ли она остаје обухваћена овим предмером и да ли за њу дајемо цену паушално? Уколико остаје, може ли да са ове позиције буде уклоњена напомена или уколико позиција није обухваћена да не стоји наикаква количина, тј. да не стоји паушално, ни количина 1?"

ОДГОВОР

Позиција 5.3. је саставни део овог предмера те обавезује понуђача да паушално понуди и ове радове. За потребе сачињавања понуде, понуђач може извршити увид у пројектну документацију.

4. ПИТАЊЕ

"У делу предмера Радови на осталим елементима моста, позиција 5.8-набавка транспорт и уградња ивичњака, стоји напомена да су радови обухваћени предмером саобраћајница. За ову позицију је дата количина радова. Да ли она остаје обухваћена овим предмером. Уколико остаје, може ли да са ове позиције буде уклоњена напомена?"

97-13 Изградња моста преко Канала ДТД и префабриковане мостовске конструкције прилаза мосту преко Канала ДТД на Булевару Европе у Новом Саду

ОДГОВОР

Текст позиције је преузет из предмера главног пројекта. Позиција 5.8 је саставни део овог предмера тако да обавезује понуђача да обухвати и ове радове у оквиру понуде.

5. ПИТАЊЕ

"Питања за део предмера Б) Две мостовске конструкције преко Канала ДТД $2 \times L = 48m + 80m + 48m = 2 \times 176m$

У делу предмера Бетонски радови, 3,5-израда главне носеће конструкције моста, део текста напомене је изостао. Да ли можете да објавите комплетан текст напомене из ове позиције?"

ОДГОВОР

Део текста који недостаје је: "улаз осигурати од уласка ТРЕЋИХ ЛИЦА"

6. ПИТАЊЕ

"У делу предмера Радови на осталим елементима моста, позиција 5.3- одводњавање моста, део текста је исечен и не види се, а очигледно је да постоји. Да ли можете да објавите комплетан текст напомене из ове позиције? За ову позицију је дата количина радова паушално. Да ли она остаје обухваћена овим предмером и да ли за њу дајемо цену паушално?"

ОДГОВОР

Део текста који је исечен гласи: "НАПОМЕНА: Обухваћено пројектом одводњавања".

Позиција 5.3. је саставни део овог предмера те обавезује понуђача да паушално по нуди и ове радове. За потребе понуде, понуђач може извршити увид у пројектну документацију.

7. ПИТАЊЕ

"У делу предмера Радови на осталим елементима моста, позиција 5.8-набавка, транспорт и уградња ивичњака, стоји напомена да су радови обухваћени предмером саобраћајница. За ову позицију је дата количина радова. Да ли она остаје обухваћена овим предмером. Уколико остаје, може ли да са ове позиције буде уклоњена напомена?"

ОДГОВОР

Текст позиције је преузет из предмера главног пројекта. Позиција 5.8 је саставни део овог предмера тако да обавезује понуђача да обухвати и ове радове у оквиру понуде.

8. ПИТАЊЕ

"У делу предмера Остали радови, позиција 6,2 – набавка, транспорт и уградња саобраћајне сигнализације на мосту, стоји напомена да су радови обухваћени пројектом саобраћајне сигнализације. За ову позицију је дата јединица мере радова паушално, а количина 0. Да ли она остаје обухваћена овим предмером?? Уколико остаје, може ли да са ове позиције буде уклоњена напомена или уколико позиција није обухваћена да не стоји никаква количина, тј. да не стоји паушално, ни количина 0?"

97-13 Изградња моста преко Канала ДТД и префабриковане мостовске конструкције прилаза мосту преко Канала ДТД на Булевару Европе у Новом Саду

ОДГОВОР

Текст позиције је прузет из предмера главног пројекта.Позицију 6.2 није потребно нудити - количина радова је нула.

9. ПИТАЊЕ

"У делу предмера Остали радови, позиција 6,3 – набавка, транспорт и уградња опреме за израду осветљења моста према пројекту, стоји исечен текст напомене да је обухваћено посебним пројектом. За ову позицију је дата количина радова паушално, а количина 0. Да ли она остаје обухваћена овим предмером?? Уколико остаје, може ли да са ове позиције буде уклоњена напомена или уколико позиција није обухваћена да не стоји никаква количина, тј. да не стоји паушално, ни количина 0?"

ОДГОВОР

Текст позиције је преузет из предмера главног пројекта.Позицију 6.3 није потребно нудити - количина радова је нула.

10.ПИТАЊЕ

"Да ли, и када се може извршити увид у пројектну документацију везану за јавну набавку радова ЈН бр. 97-13?"

ОДГОВОР

Увид у пројектну документацију може се вршити у просторијама "Завода за изградњу града Нови Сад" од понедељка 30.09.2013. године (уз обавезну најаву и заказивање термина).

Особа за контакт: Стојан Бубњевић 064 8390183

11.ПИТАЊЕ

"Осветљење и саобраћајна сигнализација

С обзиром да су позиције које се односе на набавку и уградњу опреме за осветљење као и саобраћајне сигнализације искључене у предмеру радова и за прилазне и за мостовске конструкције, да ли је неопходно да Понуђач има одговорног извођача радова са лиценцом бр. 450 и са лиценцом бр. 432."

ОДГОВОР

Да, неопходно је да понуђач има одговорног извођача радова са лиценцом 450 и са лиценцом 432.

12.ПИТАЊЕ

"Пос. бр. 3.11.-Израда пешачке/бицикличке стазе

Имајући у виду да електро радови нису предмет понуде да ли треба оставити и урачунати у цену ове позиције прирубнице-анкерне плоче за расвету. Уколико је предвиђено да се исте уграде молимо Вас да нам наведете димензије и број комада за уградњу."

ОДГОВОР

Није потребно урачунати прирубнице-анкерне плоче за расвету.

97-13 Изградња моста преко Канала ДТД и префабриковане мостовске конструкције прилаза мосту преко Канала ДТД на Булевару Европе у Новом Саду

13.ПИТАЊЕ

"Пос. бр. 5-3.-Одводњавање моста

Понуђач није у могућности да процени паушални износ без цртежа и спецификације елемената који су вероватно обухваћени пројектом одводњавања."

ОДГОВОР

Понуђачима је омогућен увид у пројектну документацију од понедељка 30.09.2013. године

14.ПИТАЊЕ

"Молимо Вас да нам појасните одговор на већ постављено питање од 23.09.2013. год. објављено на Вашем сајту, јер сматрамо да премашивање процењене вредности радова није критеријум за одбијање понуде као неприхватљивом, јер понуђачи не знају колика је процењена вредност радова, а притом у конкурсној документацији то није наведено као критеријум за испуњавање услова, односно за одбијање понуде."

ОДГОВОР

Наручилац нема законску обавезу да саопштава процењену вредност јавне набавке пре отварања понуда.

У члану 3. тачка 33) Закона о јавним набавкама дата је дефиниција прихватљиве понуде, где се наводи "..... и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке;" , што значи да наручилац има законску обавезу да понуду која прелази износ процењене вредности јавне набавке прогласи неприхватљивом, а применом члана 107. став 1 ЗЈН, неприхватљиве понуде се одбијају.

15.ПИТАЊЕ 3.10.2013.

"Да ли инжењери стране фирме испуњавају **услов 7, 7.1, 7.1.1.**?"

ОДГОВОР

Ако се у држави не издаје документ који може да замени тражене лиценце, понуђач може уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

16.ПИТАЊЕ

"У члану 57. Закона о јавним набавкама дефинисано је да уколико процењена вредност јавне набавке за радове прелази 500.000.000 динара, наручилац је у обавези да оглас о јавној набавци објави и на страном језику који се обично користи у међународној трговини у области из које је предмет јавне набавке.

На основу нашег искуства вредност радова који су предмет јавне набавке бр. 97-13 свакако прелази наведених 500.000.000 динара.

Најљубазније вас молимо да у складу са чланом 57. Закона о јавним набавкама објавите конкурсну документацију на енглеском језику, који је уобичајен у међународној грађевинској пракси, те да у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама продужите рок за подношење понуда за 30 дана."

ОДГОВОР

Наручилац је у складу са ст. 4 чл. 57 Закона о јавним набавкама већ објавио

97-13 Изградња моста преко Канала ДТД и префабриковане мостовске конструкције прилаза мосту преко Канала ДТД на Булевару Европе у Новом Саду

оглас о јавној набавци на страном језику , и нема обавезу да конкурсну документацију објављује на страном језику.

Нису се стекли услови из ст. 5 чл. 63 Закона о јавним набавкама да се продужи рок за подношење понуда.

17.ПИТАЊЕ

"Како се поред цене као критеријум за оцењивање најповољније понуде узима у обзир и трајање радова које је понуђач у обавези да дефинише, најљубазније вас молимо да предложите датум почетка радова. Датум почетка радова утиче на укупно трајање извођења у зависности да ли извођач значајно улази у период неповољних временских услова. Како је ово један од критеријума за оцењивање понуде, сматрамо да је неопходно да сви понуђачи имају једнаку предпоставку почетка датума градње како би понуђено време трајања извођења радова било упоредиво."

ОДГОВОР

Наручилац у овом моменту не може да одреди датум почетка извођења радова.

18.ПИТАЊЕ

"На основу приложене тендерске документације нисмо пронашли дефинисан тип битумен за слој АБ11С. Молимо вас за појашњење који тип битумена је предвиђен за асфалтну мешавину. "

ОДГОВОР

В1Т 60

19.ПИТАЊЕ

"Да ли можемо да добијемо предмер у електронском формату (excel)?"

ОДГОВОР

Да, сви заинтересовани понуђачи могу на свој писани захтев добити путем Е-mail - а предмер радова у електронском формату (excel-и).

20.ПИТАЊЕ

"Да ли је потребно у оквиру понуде приложити попуњен и оверен Уговор који је достављен у оквиру конкурсне документације?"

ОДГОВОР

Није неопходно попуњити, потписати и оверити модел уговора.

21.ПИТАЊЕ 4.10.2013.

"Имајући у виду да сте омогућили увид у пројектну документацију од 30.09.2013. (уз претходну најаву и заказивање) а да је преостали рок до предаје понуде кратак и да је страним партнерима потребан дужи рок за прибављање докумената код њихових институција, молимо Вас да померите рок предаје понуде за 20 дана."

ОДГОВОР

Наручилац сматра да се нису стекли услови за продужетак рока за достављање понуда.

97-13 Изградња моста преко Канала ДТД и префабриковане мостовске конструкције прилаза мосту преко Канала ДТД на Булевару Европе у Новом Саду

22.ПИТАЊЕ

"Молимо за појашњење Изјаве из Обрасца 2. Из изјаве није јасно да ли понуђач преузима одговорност за квалитет изведених радова на изради конструкције који ће бити урађени од стране понуђача ако резултати испитивања шипова задовоље захтеване критеријуме или понуђач преузима одговорност за квалитет претходно изведених радова на изради конструкције ако резултати испитивања шипова задовоље захтеване критеријуме. Молимо разјашњење."

ОДГОВОР

Понуђач преузима одговорност за квалитет изведених радова на конструкцији који ће бити урађени од стране понуђача а не преузима одговорност за квалитет претходно изведених радова.

23.ПИТАЊЕ

"У вези са објављеним позивом за подношење понуде за јавну набавку "Изградња моста преко Канала ДТД и префабриковане мостовске конструкције прилаза мосту преко Канала ДТД на Булевару Европе у Новом Саду" - ЈН бр. 97-13, а имајући у виду кратко време за проучавање обимне техничке и пројектне документације, молимо вас да продужите рок за подношење понуда за 15 дана, тј. до 24.10.2013.године.

Сматрамо да би овим било омогућено веће учешће понуђача који би конкурисали на овој јавној набавци."

ОДГОВОР

Наручилац сматра да се нису стекли услови за продужење рока за достављање понуда.

7.10.2013.

"У складу са чланом 63 (ЗЈН) и тачком 15. Упутстава понуђачима како да сачине понуду молимо за појашњење конкурсне документације:"

24.ПИТАЊЕ

"У случају да је понуђач уписан у Регистар понуђача (члан 78 ЗЈН), да ли је довољно да као доказ испуњености обавезних услова став 1 тачке 1) до 4) из члана 75 ЗЈН достави Извод из регистра понуђача?"

ОДГОВОР

Јесте.

25.ПИТАЊЕ

"У тачки 12.2 на страни 8 конкурсне документације, није предвиђен одговарајући рок успешном понуђачу да потпише уговор. Тачка 12.2.2 предвиђа да наручилац потпише уговор у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права, а у тачки 12.2.3 понуђач је дужан да у истом том року врати наручиоцу потписан уговор. Ако понуђач добије Уговор од наручиоца осмог дана непосредно пред крај радног времена, једноставно не може да испуни тај услов. Молим вас да појасните шта се дешава у том случају, под условом да успешни понуђач хоће да закључи уговор, односно не одбије да закључи уговор."

97-13 Изградња моста преко Канала ДТД и префабриковане мостовске конструкције прилаза мосту преко Канала ДТД на Булевару Европе у Новом Саду

ОДГОВОР

Наручилац ће са своје стране поштовати законске рокове и омогућити благовреме ним слањем потписаног уговора понуђачу, да се уговор обострано потпише у зако ном прописаном року.

26.ПИТАЊЕ

"С обзиром да сте у моделу уговора предвидели да Упутства понуђачима буду сас тавни део Уговора, молимо да у том делу конкурсне документације реч Додављач исправите са речју Извођач, да не би било забуне јер успешни Понуђач постаје Извођач."

ОДГОВОР

Према значењу израза из чл. 3 ст. 1 тач. 7 ЗЈН "додављач је понуђач са којим је закључен оквирни споразум или уговор о јавној набавци", па је тај термин употреб љаван у конкурсној документацији, док се у уговору користи термин извођач.

27.ПИТАЊЕ

"Образац структуре цене нема предвиђено места за исказивање цене са ПДВ-ом, а у моделу Уговора стоји ПДВ од 20%, при чему Правилник о обавезним елементима конкурсне документације и поступцима јавних набавки и начину доказивање испуње ности услова Сл. Гласник РС бр. 29/2013 у члану 11 предвиђа исказивање цене са и без ПДВ-а . Молимо вас да ускладите овај образац са Правилником и да одредите вредност ПДВ за овај конкретан Уговор."

ОДГОВОР

Наручилац је извршио измене конкурсне документације у делу Образац бр. 3 - обра зац структуре цене, и исте објавио на Порталу јавних набавки и на свом сајту.

28.ПИТАЊЕ

"Изјава на обрасцу 2. на страни 21 конкурсне документације је у супротности са чланом 8 модела уговора (страна 30 конкурсне документације). Члан 8 модела уговора обавезује извођача да радове из предмета уговора изведе квалитетно у складу са понудом, конкурсном документацијом, пројектном документацијом и важећим прописима и стандардима за предметну врсту радова. Изјава је написана тако да сву одговорност преузима извођач за квалитет радова на предметном објекту уколико испитивања дела конструкције задовоље НЕКЕ захтеване критеријуме (а "Број и позиција шипова који се се испитују заједнички ће дефинисати надзорни орган и одговорни извођач радова и констатовати уписом у грађевински дневник." – страна 17 конкурсне документације). Дакле, није у складу са законском регулативом везаном за извођење радова, да одговорност пада на једног од учесника у том извођењу, већ свако сноси свој део одговорности према закону и другим важећим прописима.Такође ИЗВОЂАЧ ЈЕДИНИ ДАЈЕ ГАРАНЦИЈУ ЗА КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА (члан 16 модела уговора на страни 31). У обрасцу 2 је погрешно написано да гарантни период тече од дана завршетка радова тј. од овере окончане ситуације, што је поново тачно написано у члану 23 модела уговора на

97-13 Изградња моста преко Канала ДТД и префабриковане мостовске конструкције прилаза мосту преко Канала ДТД на Булевару Европе у Новом Саду

страни 32 конкурсне документације, да се гарантни рок рачуна од примопредаје радова.

Молимо вас да уочену неусаглашеност изјаве на обрасцу 2 са одговарајућим члановима модела уговора, а самим тим и неусаглашености изјаве на обрасцу 2 са одговарајућим члановима важећих закона (Закон о облигационим односима, Закон о планирању и изградњи и Посебне узансе) и подзаконских прописа, као и супротности изјаве на обрасцу 2 са обичајима и правилима струке усагласите са Моделом Уговора."

ОДГОВОР

Наручилац је извршио измене конкурсне документације у делу Образац бр. 2 – изја ва, и исте објавио на Порталу јавних набавки и на свом сајту.

29.ПИТАЊЕ 11.10.2013.

"У рекапитулацији /образац 3/ појављују се рубрике у којима треба приказати учешће материјала и радне снаге у укупној вредности радова, без ПДВ-а. У структури цена то је само око 60% од укупне вредности радова. Остали фактори који учествују су трошкови механизације, кооперантских услуга као и проценат ризика и добити које одређује Понуђач у складу са политиком своје фирме. Питање је да ли сте мислили да се сви ови трошкови подведу кроз ове две ставке /ради обрачуна разлике у цени/ или да се прикаже само њихово стварно учешће /у ком би случају стварало потешкоће пошто се те ставке појављују у ситуацијама/.Такође Вас молим да ми одговорите да ли ове износе приказати у процентима или новчаним износима."

ОДГОВОР

Требало би да се сви трошкови (трошкови механизације, кооперантских услуга као и проценат ризика и добити,) подведу кроз ставке: трошкови рада и трошкови материјала.

30.ПИТАЊЕ

"Да ли Пореска потврда која је издата 23.08.2013. важи имајући у виду да је рок за подношење понуде 23.10.2013."

ОДГОВОР

Да.

31.ПИТАЊЕ

"Да ли је Понуђач дужан да Наручиоцу поднесе и копију понуде."

ОДГОВОР

Не.

32.ПИТАЊЕ

"Одговором на питање 27. извршили сте измене у обрасцу структуре цене, међутим није изражена процентуална висина ПДВ-а. Молимо Вас да допуните образац или да у одговору на ово питање одредите висину ПДВ-а за овај Уговор."

ОДГОВОР

Понуђач ће у тачку 8. обрасца структуре цене уписати износ ПДВ на укупну цену свих радова (стопа ПДВ за све радове износи 20%).

97-13 Изградња моста преко Канала ДТД и префабриковане мостовске конструкције прилаза мосту преко Канала ДТД на Булевару Европе у Новом Саду

33.ПИТАЊЕ

"У тачки 12.1.2. важност банкарске гаранције, као средство обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке, треба да буде 40 (четрдесет) дана, а у обрасцу понуде рок важења понуде је 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда. Молимо Вас да одредите трајање банкарске гаранције у складу са обавезом понуђача која је предмет обезбеђења (према чл. 13. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације)."

ОДГОВОР

Тачка 12.1.2 конкурсне документације, односи се на банкарску гаранцију као средство обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке (гаранција за озбиљност понуде), а не као средство обезбеђења за извршење уговорних обавеза, те рок важности понуде није од утицаја. Такође, није у супротности са чланом 13. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације.

34.ПИТАЊЕ 18.10.2013.

"Доставили сте нам нови образац бр. 3 структуре цена са упутством како да се попуни. Приликом уношења података примећено је да недостаје рубрика у којој се уносе непредвиђени радови, чији је износ 3% од свих радова. Да ли је то намерно учињено или та сума треба да се убаци под тачком 7 одмах иза осталих радова."

ОДГОВОР

Непредвиђени радови се не уписују у образац структуре цене.

35.ПИТАЊЕ

Уколико понуду подноси група понуђача да ли ће наручилац примењивати при оцени понуда члан 86 став 1 и да ли ће довољан доказ за то бити извод из АПР-а?

ОДГОВОР

Наручилац је у обавези да поступа по закону и у складу са законским одредбама ће и прихватати доказе.

39.ПИТАЊЕ 21.10.2013

"У Моделу уговора о извођењу радова у члану 19 став 1 стоји:

"Ако извођач прекорачи рок извођења радова или рок за предају објекта, својом кривицом, дужан је да за сваки дан закашњења плати наручиоцу уговорну казну у износу од 0,5% (процентата) од укупне вредности уговорених радова, с тим да износ тако одређене уговорне казне не може бити већи од 10% (процентата) укупно уговорене цене радова."

а у члану 20:

"Ако је Наручилац због закашњења извођача у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износ уговорне казне, може уместо уговорне казне захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне може захтевати и разлику до пуног износа претрпљене штете."

97-13 Изградња моста преко Канала ДТД и префабриковане мостовске конструкције прилаза мосту преко Канала ДТД на Булевару Европе у Новом Саду

Обзиром да је Наручилац у случају настанка штете због закашњења Извођача, заштићен у потпуности правом на накнаду штете у пуном износу, сматрамо да је уговорна казна од 0,5% (процентата) дневно од укупне вредности уговорених радова, несразмерно високо одређена обзиром да није условљена настанком штете. Како је у пословним односима уобичајена уговорна казна од 0,2 % (промила!) дневно до највише 10 % (процентата) укупно уговорене цене радова уговорна казна од 0,5% (процентата) дневно чини нам се несразмерно висока у односу на уобичајену.

Питање: Да ли се у моделу уговора у члану 19 (Уговорна казна 0,5% (процентата) дневно од укупне вредности уговорених радова) ради о грешци приликом утврђивања уговорне казне"

ОДГОВОР

Не ради се о грешци

40.ПИТАЊЕ

"У предмеру радова за Прилазне монтажне мостовске конструкције мосту преко канала ДТД – радови на осталим елементима моста – тачка 5.2. – Израда коловозног застора на мосту од два слоја асфалта типа АВ 11s укупне дебљине $d=7\text{cm}$ (3+4)

У предмеру за две мостовске конструкције преко канала ДТД – радови на осталим елементима моста – тачка 5.2. – Израда коловозног застора на мосту од слоја дебљине 4 cm асфалта типа АВ 11s као изравнавајућег и хабајућег слоја дебљине 4 cm типа SMA 0/11s (са PmB 45/80-65) што чини укупну дебљину асфалтних слојева од 8 cm

Питање: Да ли треба усвојити асфалт типа АВ 11s или SMA 0/11s (са PmB 45/80-65)"

ОДГОВОР

Потребно је предвидети коловозну конструкцију идентичну опису позиције:са два слоја асфалта типа АВ 11s(3+4cm) на делу прилазних конструкција и два слоја АВ 11s +SMA 0/11s(4+4cm) на делу моста.

41.ПИТАЊЕ

"У предмеру радова за Прилазне монтажне мостовске конструкције мосту преко канала ДТД и у предмеру за две мостовске конструкције – остали радови – тачке 6.5. – Израда Главног пројекта изведеног стања. Само по налогу Инвеститора. Обрачунава се паушало.

Питање: Да ли је потребно дати цену за ове позиције у тендерској фази?"

ОДГОВОР

Потребно је дати цену за тачку 6.5.(Израда пројекта изведеног стања).