

**PITANJE:**

Na strani 168/276 pod tačkom 7. napisano je MBTS „PPOV“ 20/0,4 kV, 630kVA.

Na strani 173/276 pod tačkom 7.4 piše da je potrebno nabaviti i ugraditi trofazni energetsko uljni transformator snage 400kVA.

Na strani 176/276 pod tačkom 7.7 piše da je potrebno nabaviti, isporučiti i montirati tipsku montažno betonsku kućicu za ugradnju jednog transformatora 630 kVA

Koje snage je transformator u MBTS „PPOV“?

**ODGOVOR:**

Radi se o tipskoj montažno betonskoj kućici koja se radi za ugradnju transformatora snage do 630kVA i **zato se tako zove**. Znači, ne postoji manja kućica. Pošto nam u konkretnom slučaju ne treba transformator od 630kVA, mi tražimo samo koliko nam treba, tj 400kVA koliko i stoji u predmetnoj poziciji!

ПИТАЊЕ:

Молимо вас да нам доставите додатна појашњења у вези дела предмера и предрачуна Ц2.6 Браварски радови за позицију Ц2.6.4 "Набавка, транспорт, израда и монтажа челичног степеништа за приступ прилазним конзолама и шахтовима...."

Колика је дужина сваког степеништа?

Који је број газишта сваког степеништа?

Да ли се заштитна ограда степеништа поставља са обе стране или само са једне стране степеништа?

ОДГОВОР:

Сва степеништа су једнаке дужине. Носећи У профил 120x55x7 мм, дугачак је 1240мм.

Сва степеништа имају по пет газишта

Код четворо степеништа ограда се поставља са једне стране, а код два са обе стране.

ПИТАЊЕ:

Молимо вас да нам доставите додатна појашњења у вези дела предмера и предрачуна Ц3.11 Керамичарски радови а за позицију Ц3.11.1

Да ли је позицијом предвиђена уградња висећих олука како је и написао у тексту позиције, или се позицијеодносе на керамичарске радове како је и написано у наслову? Ако се односи на керамичарске радове молимо вас за опис карактеристика керамике коју је потребно уградити као и то да ли је у питању подна или зидна керамика?

ОДГОВОР:

Мења се текст у целој позицији Ц3.11.1. и сада гласи:

Набавка материјала и облагање зидова керамичким плочицама прве класе у боји по жељи Инвеститора, лепљено специјалним лепком на унапред припремљену-омалтерисану чисту и суву подлогу, са обрадом фуга белим цементом. Комплетан рад са материјалом. Висина облагања од стропа (420цм)  
Обрачун по м2 поплочане површине м2 225,00

#### ПИТАЊЕ:

1. Да ли је за доказивање услова 2. са стране 14/276 конкурсне документације довољно приложити уверење Вишег суда у Београду, уверење од Вишег суда у Новом Саду, уверење Основног суда у Новом Саду за Правно лице, а за законског заступника уверење Министарства унутрашњих послова – надлежне полицијске управе?
2. С обзиром да део радова „Ц10.3. Ограда и капија“ из предмера и предрачуна не фигурише ни у једној рекапитулацији како да прикажемо коштање ових радова у целокупној рекапитулацији понуде?
3. С обзиром да се количина радова из позиције предмера и предрачуна „Ц3.8.2“ понавља два пута, једном на страни 93/276 а једном на страни 94/276 да ли је потребно на оба места унети јединичну цену?
4. Да ли је за тражени услов 9.8 – виброваљак минимум 2 тоне, довољно приложити маркирану пописну листу пошто ваљак нема саобраћајну дозволу тј. не подлеже регистрацији?
5. Да би задовољили неопходан кадровски капацитет – тачке 8.9 до 8.13, да ли је могуће да приложимо:
  - а) раднике са завршеном основном школом који су стручност стекли радним искуством, а не школском спремом, као што је тражено конкурсном документацијом – III или V степен?
  - б) раднике који су у М обрасцу пријављени као грађевински радници или зидари или асфалтери и слично, а по основу правилника о систематизацији и уговора о раду обављају и послове тесара, армирача и бетонирца?

Напомена: у складу са данашњим тржишним условима, послодавац није у могућности да запосли грађевинског радника који обавља искључиво једну врсту посла, па вас молимо да ово узмете у обзир.

6. Да ли се тражени услов 9.11 – минимум 300 м<sup>2</sup> глатке оплате односи на оплату која се користи за шаловање (нпр. блажуј оплата)?

Напомена: ова оплата спада у потрошни материјал јер има ограничен век трајања и не води се на пописној листи или се купује наменски за одређени посао пре почетка извођења радова.

#### ОДГОВОР:

1. Потребно је приложити уверење Посебног одељења за кривична дела организованог криминала Вишег суда у Београду, уверење Вишег суда у Новом Саду, уверење Основног суда у Новом Саду за правна лица, а за законског заступника уверење Министарства унутрашњих послова – надлежне полицијске управе.
2. Ове радове навести у позицији Ц10 Уређење круга на страни 155 конкурсне документације
3. Да
4. Регистрација свих радних машина је обавезна, па у складу са тим доставити и доказ
5. Није могуће
6. Тачком 9.11. на страни 18 конкурсне документације, тражен је минимум услов неопходног техничког капацитета, а доказује се инвентарном – пописном листом основних средстава.