

Редни број јавна набавке: 1.3.1

Предмет јавне набавке: **Изградња моста преко канала ДТД са прилазним монтажним мостовским конструкцијама у Новом Саду**

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА

28.05.2014.

Питање 1:

"Сходно члану 12.1 Конкурсне документације за јавну набавку број 1.3.1 неопходно је да Понуђач уз понуду достави као средство обезбеђења неопозиву банкарску гаранцију наплативу на први позив издату од стране банке понуђача, на износ 10% вредности понуде без ПДВ-а.

Имајући у виду горе поменуто а узимајући у обзир искуство са тендера за изградње приступних саобраћајница мосту Жежељ (EugreAid/131544/DH/WKS/RS), где је Инвеститор био исто Завод за изградњу града Нови Сад, интересује нас да ли је могуће да Понуђач поднесе Гаранцију за озбиљност понуде издату од стране Осигуравајуће фирме."

Одговор 1:

Наручилац је у складу са одредбама ст.7 чл. 61 ЗЈН и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања спуњености услова ("Сл.гласник РС" бр. 29 /13), као средство обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке изабрао банкарску гаранцију и није могуће да је у конкретној јавној набавци замени неко друго средство обезбеђења.

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА

05.06.2014.

Питање 2:

"Да ли и када се може извршити увид у пројектну документацију везану за ову јавну набавку?"

Одговор 2:

Увид у пројектну документацију може се остварити у Служби реализације инвестиција. Потребно је да се обратите надзорном органу Бубњевић Стојану, на бр.тел. 021/4889311 или 4889100, са ким ћете договорити термин за преглед пројектне документације.

Питање 3:

"Како се поред цене као критеријум за оцењивање најповољније понуде узима у обзир и трајање радова које је понуђач у обавези да дефинише, најљубазније вас молимо да предложите датум почетка радова. Датум почетка радова утиче на укупно трајање извођења у зависности да ли извођач значајно улази у период неповољних временских услова. Како је ово један од критеријума за оцењивање понуде, сматрамо да је неопходно да сви понуђачи имају једнаку предпоставку почетка датума градње како би понуђено време трајања извођења радова било упоредиво."

Одговор 3:

Наручилац у овом моменту не може да одреди датум почетка извођења радова.

Питање 4:

"Да ли можемо да добијемо предмер у електронском формату (xls формат)?"

Одговор 4:

Да, сви заинтересовани понуђачи могу на свој писани захтев добити путем Email - а предмер радова у електронском формату (excel-у).

Питање 5:

"На основу приложене тендерске документације нисмо пронашли дефинисан тип битумен за слој АБ11С. Молимо вас за појашњење који тип битумена је предвиђен за асфалтну мешавину."

Одговор 5:

Тип битумен предвиђен за слој АБ11С је "Полимер модификовани битумен 45/80-65"

Питање 6:

"Молимо за појашњење Изјаве из Обрасца 2. Из изјаве није јасно да ли понуђач преузима одговорност за квалитет изведених радова на изради конструкције који ће бити урађени од стране понуђача ако резултати испитивања шипова задовоље захтеване критеријуме ИЛИ понуђач преузима одговорност за квалитет претходно изведених радова на изради конструкције ако резултати испитивања шипова задовоље захтеване критеријуме. Молимо разјашњење."

Одговор 6:

Понуђач преузима одговорност за радове на изради конструкције који ће бити урађени од стране понуђача ако резултати испитивања шипова задовоље захтеване критеријуме

Питање 7:

"Шта је тачно обухваћено пројектом испитивања шипова по позицијама А6.6 и Б6.5? Која испитивања морају да се изврше (статички/динамички/тест интегритета)?"

Одговор 7:

Пројектом испитивања шипова по позицијама А6.6 и Б6.5 испитивање треба извршити статичком методом. Предмером радова није предвиђен тест интегритета шипа који током радова, по потреби и у договору са надзорним органом, треба спровести на новоизведеним шиповима као један вид контроле квалитета изведених радова. Динамички тест се неће нигде радити .

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА

06.06.2014.

Питање 8:

"Ако изведени шипови не задовоље услове, шта се дешава са радовима изведеним у циљу испитивања (трајним деловима конструкције) и даљим утицајима на динамику радова као и припадајућим трошковима?"

Одговор 8:

Уколико изведени шипови не задовоље захтеване критеријуме сви неопходни радови на санацији вршиће се у договору са надзорним органом и третирају се као непредвиђени радови. Радови на испитивању ситуирају се према понуди (позиције А6.6 и Б6.5). Продужење рока и припадајући трошкови дефинишу се према узансама о грађењу.

Питање 9:

"Да ли је завршен процес експропријације за све парцеле везане за предметни пројекат?"

Одговор 9:

За изградњу моста преко канала ДТД са прилазним монтажним мостовским конструкцијама је исходована грађевинска дозвола.