

Редни број јавна набавке: 1.3.10

Предмет јавне набавке: **Изградња канализације отпадних вода у насељу Степановићево, слив ЦС 1 и ЦС 2**

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА

25.08.2014.

Питање 1:

"Везано за горе поменути тендер, на страни 15/162 један од неопходних услова је и пословни капацитет.

Тражи се да је у претходних пет година (2009-2013) изграђена минимум 1 црпна станица.

Молим вас да нам кажете да ли би признали радове на изградњи црпне станице који су започети пре 2009 године, а окончана ситуација је из 11.12.2008. године?"

Одговор 1:

НЕ. Конкурсном документацијом (тач. 5.2) је дефинисано да извођење радова може бити започето и раније, односно пре 2009. године, али окончање радова мора бити најраније 2009., а најкасније 2013. године.

Редни број јавна набавке: 1.3.10

Предмет јавне набавке: **Изградња канализације отпадних вода у насељу Степановићево, слив ЦС 1 и ЦС 2**

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА

19.09.2014.

Питање 2:

"На стр. 7/162 стоји да је Понуђач у обавези да упише и све текстуалне податке на местима на којима је предвиђено да се исти упишу (нпр. тип понуђене опреме, назив произвођача опреме и др), а на стр. 56/162 код предмера електро радова између осталог пише.....ако се ништа не уписује, подразумева се нуђење већ наведене опреме.

Питање: уколико нудимо **тражену** опрему, да ли уписујемо тип нуђене опреме и произвођача?"

Одговор 2:

НЕ, уколико се нуди **тражена** опрема не уписује се ништа.

Питање 3:

"Уколико нудимо **тражену** опрему из предмера електро радова да ли смо у обавези да доставимо каталожки приказ опреме?"

Одговор 3:

НЕ, уколико се нуди назначена опрема, не треба достављати каталожке податке о тој опреми!

Питање 4:

"На стр. 56/122 стоји да је обавеза понуђача да упише типове понуђене опреме и произвођача **и на местима где описом није наведен тип и произвођач.**

Молимо вас да наведете за које позиције из предмера електро радова је такође потребно уписати тип опреме и произвођача, а да то није текстуално тражено у самом опису позиције."

Одговор 4:

Уколико у опису није предложен тип опреме и произвођач, треба уписати тип опреме и произвођача, и треба доставити каталожке податке о опреми која се нуди .

Питање 5:

"Да ли је потребно за позицију 18, стр. 61/162 уписати тип нуђене опреме и произвођача?"

Одговор 5:

Као одговори 3 и 4 : уколико се нуди назначене опрема, не треба уписивати ништа, а ако се нуди одговарајућа опрема треба уписати тип и произвођача и треба доста вати каталожке податке о опреми која се нуди .

Редни број јавна набавке: 1.3.10

Предмет јавне набавке: **Изградња канализације отпадних вода у насељу Степановићево, слив ЦС 1 и ЦС 2**

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА

22.09.2014.

Питање 6:

"Молимо вас да прецизирате место и удаљеност депоније на коју се одвози земља из позиције 3.07?"

Одговор 6:

Земља се одвози на место које одреди надзорни орган удаљености до 10 км. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда.

Питање 7:

"На страни 39/162 позиција 19 тражи се заштитна челична цев пречника ДН 219/5,9 мм, а на детаљу на стр. 152/162 је дата цев ДН 244,5/17,5 мм.

Молимо вас да појасните колики је пречник и дебљина зида цеви.

Такође описом позиције се захтева да изолација спољне и унутрашње стране челичне цеви заштитом ознаке "А1".

Молимо вас да појасните о каквој заштити се ради и у колико слојева. "

Одговор 7:

Потребно је уградити цев пречника ДН 244,5/17,5 мм, што ће бити дефинисано и изменама конкурсне документације.

Заштита ознаке " А 1" је дефинисана Техничким условима за извођење радова на изградњи канализације тачка 5.16, стр. 89/162 конкурсне документације. Наручилац ће продужити рок за подношење понуда .