

Редни број јавна набавке: 1.3.13

Предмет јавне набавке: **Реконструкција канализације у Рељковићевој улици (деоница од Улице Александра Островског до Улице патријарха Рајачића у Петроварадину)**

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА

12.09.2014.

Питање 1:

"Молимо Вас да нам разјасните следеће позиције из тендера:

7. Остали радови

31 7.05 Довођење саобраћајних површина у технички исправно стање
Да ли позиција предвиђа потпуну обнову коловоза (туцаник+асфалт) или само насипање туцаником до горње површине асфалта?"

Одговор 1:

Довођење саобраћајних површина у технички исправно стање предвиђа потпуну обнову коловоза (туцаник+асфалт), а не само насипање туцаником до горње коте асфалта.

Питање 2:

"7. Остали радови

48 7.24 Израда или реконструкција кућних и сливничких прикључака

Да ли позиција обухвата и набавку цевног материјала за наведене позиције или је обухваћен у монтерским радовима?

Да ли у наведеним позицијама треба обухватити и набавку и уградњу бетонског сливника са решетком?"

Одговор 2:

Израда или реконструкција кућних и сливничких прикључака обухвата и набавку цевног материјала за наведене позиције. Када је реч о сливничким прикључцима, ценом треба обухватити набавку и уградњу бетонског сливника са решетком.

Редни број јавна набавке: 1.3.13

Предмет јавне набавке: **Реконструкција канализације у Рељковићевој улици (деоница од Улице Александра Островског до Улице патријарха Рајачића у Петроварадину)**

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА

19.09.2014.

Питање 3:

"Да ли је у случају достављања измене понуде осим навођења укупне понуђене цене и позиција у којима се мења цена, потребно доставити и измењене обрасце или још нешто?"

Одговор 3:

Није потребно достављати измењене обрасце.

Редни број јавна набавке: 1.3.13

Предмет јавне набавке: **Реконструкција канализације у Рељковићевој улици (деоница од Улице Александра Островског до Улице патријарха Рајачића у Петроварадину)**

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА

22.09.2014.

Питање 4:

"Да ли је у питању грешка у јединици мере код позиције 3.02-А Ручни ископ рова за кућне и сливничке прикључке, страна 35/83 предмера радова? Да ли уместо м4 треба да стоји м3?"

Одговор 4:

Да, у питању је грешка код позиције 3.02-А и треба да стоји: Ручни ископ рова за кућне и сливничке прикључке – јединица мере је м3 а не м4. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда.

Питање 5:

"Да ли је у питању грешка у јединици мере код позиције 3.05-А затрпавање рова песком за сливничке прикључке, страна 35/83 предмера радова? Да ли треба да стоји м3?"

Одговор 5:

Да, у питању је грешка код позиције 3.05-А и треба да стоји: Затрпавање рова песком за сливничке прикључке – јединица мере м3. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда.

Питање 6:

"Да ли је у питању грешка у јединици мере код позиције 4.01 Разупирање рова дрвеном грађом за сливничке прикључке, страна 36/83 предмера радова? Да ли треба да стоји м2?"

Одговор 6:

Да, у питању је грешка код позиције 3.05-А и треба да стоји: Разупирање рова дрвеном грађом за сливничке прикључке – јединица мере м2. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда.

Питање 7:

"На страни 37/83 позиција 7.04 Раскопавање постојећих саобраћајних површина основна траса кућни и сливнички прикључци, молимо да наведете дебљину конструкције коју је потребно раскопати."

Одговор 7:

За позицију 7.04 - Раскопавање постојећих саобраћајних површина основна траса, кућни и сливнички прикључци: дебљина слоја где је у питању коловозна конструкција је 50 цм, док је дебљина слоја испод тротоара 25-30 цм.

Питање 8:

"На страни 37/83 позиција 7.05 Довођење саобраћајних површина и кућних и сливничких прикључака у технички исправно стање, да ли ову позицију ради овлашћена организација ЈКП или је потребно дати понуду, уколико Понуђач формира цену молимо да прецизирате дебљине слојева конструкције."

Одговор 8:

Позицију 7.05 – Довођење саобраћајних површина и кућних и сливничких прикључака у технички исправно стање ради надлежно предузеће ЈКП „Пут“ и цену за предметне позиције ћете дати на основу понуде коју ћете добити од ЈКП „Пут“Нови Сад.

Питање 9:

"На страни 37/83 позиција 7.09 Уградња ивичњака, молимо да дефинишете да ли су то постојећи ивичњаци или је потребно урачунати набавку нових за које треба дефинисати боју и димензије."

Одговор 9:

За позицију 7.09 – Уградња ивичњака, потребно је сачувати постојеће ивичњаке и поново их уградити.

Питање 10:

"Да ли је у питању грешка у јединици мере код позиције 7.20 Измештање и етажирање водоводних, канализационих, телефонских, гасоводних, топоводних инсталација , страна 38/83 предмера радова? Да ли уместо пауш. треба да стоји ком?"

Одговор 10:

За позицију 7.20 - Измештање и етажирање водоводних, канализационих, електричних, телефонских, гасоводних, топоводних инсталација – код јединице мере је направљена грешка и уместо „паушално“ треба да стоји „ком“.

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда.