

Редни број јавна набавке: 1.3.31.

Предмет јавне набавке: **Изградња спортске ограде у градској четврти Сајлово на парцели бр. 9118 КО Нови Сад IV**

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА

17.10.2014.

Питање 1:

"У предрачуноу радова пише да је ограда са једном капијом, а на цртежу стоје две капије. Шта је тачно?"

Одговор 1:

У складу са изменама конкурсне документације од 17.10.2014. године, ограда је са две капије.

Питање 2:

"Које су дебљине жице панела за ограду?"

Одговор 2:

У складу са изменама конкурсне документације од 17.10.2014. године, жице панела су дебљине \varnothing 5mm.

Редни број јавна набавке: 1.3.31

Предмет јавне набавке: **Изградња спортске оgrade у градској четврти Сајлово на парцели бр. 9118 КО Нови Сад IV**

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА

31.10.2014.

Питање 3:

"У рекапитулацији на страни 35/36 су позиција 4 неподвижни радови, као и у предрачуна на страни 34/36, док у обрасцу структуре цена нема те позиције неподвижних радова, па нас занима у коју позицију да урачунамо неподвижне радове у обрасцу цена?"

Одговор 3:

У обрасцу понуде (образац број 6 конкурсне документације) се уписује укупна понуђена цена, која у складу са предмером и предрачуном садржи и неподвижне радове.

У обрасцу структуре цене се не исказују неподвижни радови.

Питање 4:

"Како се на скици терена готово не виде коте, пробајте то поново котирати да би могли видети колика је укупна дужина трасе (у предмеру стоји 111,8 м али то вероватно не одговара стварној дужини трасе)

Такође се на скици невиде ширине капија

Број стубова је такође упитан (из предмера за ископ јама произлази да треба бити 46 јама, али по бројању са скице произлази 56 јама.

Одговор 4:

Наручилац ће изменити предмер и допунити конкурсну документацију са графичким прилазом.