

Редни број јавна набавке: 1.3.54.

Предмет јавне набавке: **Изградња јавног осветљења дуж насипа (од Улице хероја Пинкија до Улице нова 1 код депоније Карин Комерц) у Новом Саду**

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА

13.10.2014.

Питање 1:

"У тендерској документацији на страни 37 је речено да су стубови висине 8m и да се светиљке монтирају насадно на стуб. Пошто нема осталих података о геометрији пута, молио бих Вас одговоре на следећа питања, да би могли уради светлотехничке прорачуне са Philips светиљкама:

Колика је ширина пута?

Колико је међусобно растојање стубова?

Колико је растојање између стубова и ивице пута?

Која светлотехничка класа осветљења пута треба да се задовољи?"

Одговор 4:

Заинтересовани понуђачи могу да изврше увид у пројектну документацију, где се могу пронаћи одговори на сва постављена питања. Увид се може остварити сваког радног дана у временском периоду од 9,00-14,00 часова у Служби инвестиција Јавног предузећа Завод за изградњу града у Новом Саду, Улица Стевана Брановачког број 3.

Редни број јавна набавке: 1.3.54.

Предмет јавне набавке: **Изградња јавног осветљења дуж насипа (од Улице хероја Пинкија до Улице нова 1 код депоније Карин Комерц) у Новом Саду**

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА

22.10.2014.

Питање 2:

"На основу задатих параметара, у прилогу маила достављамо светлотехничке прорачуне за пут који је предмет јавне набавке урађен са светиљком типа ClearWay са ознаком BGP303 произвођача Philips (у прилогу се налази брошура светиљке и начин монтаже), где се види да је задовољена тражена светлотехничка класа за осветљење путева М3. То можете видети и у следећој табели:

	Тражени услови за класу М3	Добијени резултати
L ave	$\geq 1,00$	1,25
L min/ave	$\geq 0,40$	0,58
UI	$\geq 0,60$	0,72
TI(%)	$\leq 15,0$	13,3
SR	$> 0,50$	0,80

Да ли можемо да нудимо поменути светиљку за учешће на овој јавној набавци?"

Одговор 2:

Предложена светиљка се не може прихватити у овом конкретном случају јер није довољно толерантна на пад напона, наине због немогућности да обезбедимо сва четири пројектована извода из трафостаница већ само један за предметну локаци ју, процењена потребна толеранција износи - 20%, а предложена светиљка омогућава само -11%

Редни број јавна набавке: 1.3.54.

Предмет јавне набавке: **Изградња јавног осветљења дуж насипа (од Улице хероја Пинкија до Улице нова 1 код депоније Карин Комерц) у Новом Саду**

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА

24.10.2014.

Питање 3:

" Да ли ћете прихватити Philips светилку ClearWay BGP303 LED98-3S/740 PSU II 42/60 са уграђеним драјвером који има распон улазног напона од 120 В – 277В? " .

Одговор 3:

Сваки понуђач може да понуди и одговарајућу светилку. Наручилац ће ценити да ли светилка одговара свим техничким карактеристикама.