

Редни број јавна набавке: 1.3.61

Предмет јавне набавке: **Изградња пешачких стаза у Улици Петра Драпшина од Улице Доситеја Обрадовића до Улице Лазе Костића у насељу Бегеч**

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА

17.07.2014.

Питање 1:

"У конкурсној документацији на страни 37 у предрачуну радова, код позиција 3.13 "израда тротоара од бетона" није прецизирана дебљина (д). У техничком опису је наведено да је бетон МБ20 и да се израђује у слоју дебљине која је наведена у пројекту. С обзиром да пројекат није саставни део конкурсне документације, наше питање гласи: "У ком слоју дебљине бетона ће се израђивати тротоари?"

Одговор 1:

Тротоар ће бити израђен од бетона МБ20 у дебљини од **10цм**.

Питање 2:

"Последња страница конкурсне документације је нумерисана бр. 61/65, да ли је дошло до грешке приликом нумерације или није објављена комплетна документација (недостају 4 странице)?"

Одговор 2:

Изменама конкурсне документације од 18.07.2014. године, објављене су и недостајуће четири странице, тако да сада конкурсна документација садржи свих 65 страница.