

Редни број јавна набавке: 1.3.68.

Предмет јавне набавке: **Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада (уговорне обавезе) - путарски радови**

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА

13.11.2014.

Питање 1:

"Молимо Вас да нам дефинишете димензије великих и малих каналета из позици је 4.02 (група радова 4.Одводњавање)

Молимо Вас да нам дефинишете који пречник цеви се захтева под тачком 4.10.а PVC fi 160-200 mm (40 m1)

Молимо Вас да нам дефинишете који пречник KGF улошка се захтева под тачком 4.11.а за fi 160-200 mm (ком 10)"

Одговор 1:

Велике каналете могу бити димензија 30x40 цм, а мале 20x30 цм.

На поз 4.10.а пречник цеви је 200 mm, а на поз 4.11.а пречник КГФ улошка је 200 mm.

Наручилац ће у складу са наведеним извршити измену конкурсне документације.

Питање 2:

"Обзиром да се под тачком 7.02 предмера на стр. 41/65 врши копање јама за садњу дрвећа, а под тачком 7.03. копање јама за садњу шибља, молимо Вас да нам дефинишете која врста шибља ће се садити обзиром да иста није дефинисана под тачком 7.05 Садни материјал са стр. 42/65 (такође постоји разлика у броју ископаних јама и захтеваног броја садница које би се садиле).

Под тачком 7.05 Садни материјал са стр. 42/65 дефинисане су висине одређених врста садница, молимо Вас да нам кажете које висине (или старости) би требале да буду преостале саднице?

Под тачком 7.04 Комплетно подизање травњака са стр. 42/65 стоји између осталог да радови обухватају „сетву смеше трава и ваљање“, молимо Вас да нам дефинишете која мешавина траве се захтева, обзиром да то утиче на цену ове позиције? "

Одговор 2:

Количине дрвећа и рупа су дате оријентационо и зависе од локалитета који ће се опремати, а врсте и количине биће дефинисане кроз идејни пројекат за појединачни локалитет.

7.03 Врста шибља у зависности од изгледа, величине и облика зелених површина уз сагласност надзорног органа. Сади се украсно шибље у контејнерима, карактеристичног изгледа за дату биљну врсту.

7.04-Травна смеша састављена од следећих компонената:

- Festuca rubra-50%
- Lolium perene- 20 %
- Poa pratensis- 30 %

7.05-Саде се саднице одговарајућег хабитуса и форме у зависности од профила улице. Обим стабла саднице 12-14 cm.

Редни број јавна набавке: 1.3.68.

Предмет јавне набавке: **Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада (уговорне обавезе) - путарски радови**

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА

13.11.2014.

Питање 3:

"На стр. 39/65 предмера радова под тачком 1.14 Висинско регулисање:

б) водоводних шибера и ознака.

Питање: да ли се под наведеном тачком мисли на издизање заштитне „капе“ уградбене гарнитуре? Уколико се мисли на нешто друго, молимо вас да нам појасните о чему се ради, обзиром да наведена позиција није описана у техничком опису."

Одговор:

ДА. Висинско регулисање подразумева издизање и спуштање заштитне „капе“ уградбене гарнитуре .