

Редни број јавна набавке: 1.3.9

Предмет јавне набавке: **Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) са одводом пречишћене воде у реципијент у насељу Ковиљ – II фаза**

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА

23.07.2014.

Питање 1:

„на стр.17/390 под тачком 8) неопходан технички капацитет под тачком 8.13 наводи се минимум 1 (једна) машина за утискивање цеви минимално 220 удара/мин, односно минимално протока ваздуха 20м³/мин. Да ли понуђач испуњава наведени услов ако поседује и приложи тражене доказе за хидрауличну машину за утискивање са контролираним вођењем у правцу и висини са вађењем материјала, са обзиром да се она много боље може контролисати и сигурнија је. Молимо Вас да дефинишете пречник цеви за утискивање.“

Одговор 1:

Да, испуњава услов ако приложи доказе за хидрауличну машину за утискивање са контролираним вођењем. Пречник цеви за утискивање је 400 мм.

Питање 2:

„на стр.17/390 под тачком 8) неопходан технички капацитет под подтачком 8.14 наводи се минимално 250м² равних оплата. Молимо Вас да нам појасните појам „равна оплата“. Да ли се мисли на подграду или на оплату за бетон (мала захтевана количина у односу на количину бетона из предмера)?“

Одговор 2:

Равна оплата тј. подграда, а не оплата за уградњу бетона.

Редни број јавна набавке: 1.3.9

Предмет јавне набавке: **Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) са одводом пречишћене воде у реципијент у насељу Ковиљ – II фаза**

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА

28.07.2014.

Питање 3:

„Питање се односи на формирање заштитног зеленила (С10.2). Осим података о површини, нигде се не пише које врсте дрвећа треба да се саде, њихова старост тј. величина и број. Јасно је да простор може да се испуни пошуми и младим садницама и оформљеним дрвећем, а да је разлика у цени велика. Молим Вас да нам омогућите увид у пројекат озелењавања или дате бар текстуално објашњење планираних радова.“

Одговор 3:

Потребно је најмање 350 садница старости најмање 8 година и то следећих врста : брест,кестен,црни орах,багрем,врба,каталба,топола (хибридна).

Питање 4:

„Тендерском документацијом се захтева минимум један изграђен објект који је предмет јавне набавке вредности минимум 100.000.000,00 динара без ПДВ-а који је изграђен у последње 3 године (2011.,2012. и 2013.). Да ли долазе у обзир и референце које се односе на изградњу постројења за пречишћавање индустријских отпадних вода (зауљених, замазућених, зауљених,санитарних...)?.“

Одговор 4:

Не долазе у обзир друге референце (за пречишћавање индустријских отпадних вода), већ само постројења за пречишћавање отпадних вода са траженом технологијом због својих специфичности .

Питање 5:

„На стр. 17/390 под тачком 8) неопходан технички капацитет Наручилац је сматрамо извршио повреду прописа којим се уређује поступак јавне набавке – Закона о јавним набавкама и то Члан 76. став 6. – „Наручилац одређује услове за учешће у поступку тако да ти услови не дискриминишу понуђаче и да су у логичкој вези са предметом јавне набавке“.

Наиме с обзиром да смо добили позитиван одговор на претходно постављено питање у вези неопходног техничког капацитета наведеног у ставци 8.13. – машина за утискивање цеви минимално 220 удара/мин., односно минималног протока ваздуха 20м3/мин., логично је да није потребан технички капацитет наведен у ставци 8.13. Наведени компресор искључиво служи за погон наведене машине за утискивање. Из наведеног образложења сматрамо да компресор није потребан или се може употребити компресор мање снаге мотора, нпр. 30кW.“

Одговор 5:

Не може компресор мање снаге од тражене.

Питање 6:

„Да ли је за конструкцију приступног пута и унутрашњих саобраћајница у оквиру пречистача задовољавајући вибро ваљак тежине 9т, снаге мотора 74кW и да ли са наведеним задовољавамо технички капацитет на страни 17/390 под тачком 8.5.? Порастом снаге мотора не расте и његова тежина која је битнија карактеристика код одабира техничког капацитета за изградњу путева и саобраћајница.“

Одговор 6:

Вибро ваљак мора бити снаге мотора 86 kW .

Редни број јавна набавке: 1.3.9

Предмет јавне набавке: **Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) са одводом пречишћене воде у реципијент у насељу Ковиљ – II фаза**

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА

28.07.2014.

Питање 7:

„На стр. 202/390 Предмера стоји под тачком 1.“Испорука и монтажа разводног ормана за ЦМР (ГРО)“ чији су саставни делови описани у наставку од стр. 202 до стр. 211. Предмера.

Питање: Да ли је за сваки од наведених делова ормана потребно уписати јединичну цену у износ како је дато у предмеру или је довољно уписати цену за комплетну позицију (како стоји на стр. 211/390 где је наведено „Комплет са израдом потребних веза; ј.м. кпл ГРО; количина 1“? Напомињемо да би се у тендерској документацији наведена позиција два пута обрачунала.“

Одговор 7:

За сваки елемент ормана се мора уписати појединачна цена, али се позиција (5.6.) 1 – гро рачуна само једном и то као збир свих претходно наведених појединачних – пролазних износа.

Редни број јавна набавке: 1.3.9

Предмет јавне набавке: **Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) са одводом пречишћене воде у реципијент у насељу Ковиљ - II фаза**

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА

29.08.2014.

Питање 8:

"Молимо Вас да нам разјасните како да правилно попунимо предмер и предрачун радова.

Наиме, на стр. 41/390 тендерске документације почиње предмер за грађевинске радове, на стр. 45/390 исте појављује се рекапитулација Ц.1.9. РЕКАПИТУЛАЦИЈА: ГЛАВНА ЦРПНА СТАНИЦА И ГРУБА РЕШЕТКА.

Питање: Да ли се и како попуњава наведена рекапитулација, обзиром да се у њу могу унети једино изолатерски радови под тачком 5?"

Одговор 8:

У складу са изменама конкурсне документације од 29.08.2014. године.

Питање 9:

"На стр.46/390 тендерске документације имамо ставку Ц.1.8. Остали радови, затим на стр. 47/390 ставка Ц.2.5. Изолатерски радови, потом на стр. 50/390 Ц.2.8. Остали радови, да би се на стр. 51/390 појавила рекапитулација Ц.2.9. РЕКАПИТУЛАЦИЈА: СБР1 БАЗЕН И АЕРОБНИ ДИГЕСТОР.

Питање: да ли се у наведеној рекапитулацији уписује збир Осталих радова обзиром да се два пута појављују и то на стр. 46/390 (Ц.1.8. Остали радови), а потом и на стр. 50/390 (Ц.2.8. Остали радови)?

Питање: како попунити преостале ставке рекапитулације, а које се не појављују у том делу предмера (1. геодетски радови, итд.)?"

Одговор 9:

Као одговор на претходно питање - у складу са изменама конкурсне документације од 29.08.2014. године.

Питање 10:

Обзиром да су претходно наведене нејасноће настале услед неусаглашеног предмера и рекапитулација исто се јавља и на крају дела који се односи на грађевинске радове.

Питање: предмер за грађевинске радове се завршава на стр. 80/390 тендерске документације, молимо Вас да нам објасните на који начин да прикажемо укупну вредност грађевинских радова обзиром да за исе не постоји **збирна рекапитулација грађевински радова**?"

Одговор 10:

Предмер за грађевинске радове се завршава на стр. 84/390, а "главна рекапитула ција" (свих радова) је на стр. 254/390 конкурсне документације .

Редни број јавна набавке: 1.3.9

Предмет јавне набавке: **Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) са одводом пречишћене воде у реципијент у насељу Ковиљ - II фаза**

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА

27.08.2014.

Питање 11:

"На стр. 19/390 у списак изведених радова треба се унети вредност радова по окончаној ситуацији. Да ли се та вредност уноси у €, ако је она исказана у € у окончаној ситуацији или у динарима прерачунато по средњем курсу НБС на дан испостављања ситуације?"

Одговор 11:

У образац референц листе се уписује вредност у валути како је исказана у самој окончаној ситуацији.

Питање 12:

"Да ли се на страни 28/390 у уговор уноси у случају да понуду подноси група понуђача подаци водећег члана групе понуђача или подаци свих чланова (матични, ПИБ итд.)?"

Одговор 12:

Ове податке понуђач не мора да упише у модел уговора.

Питање 13:

"На стр. 245/390 под Ц1.3.1.1 "Вршење археолошког надзора од стране овлашћене институције" понуђач треба да понуди паушално. Завод за заштиту споменика Новог Сада није могућности да понуђачима да понуду, јер су те радове већ уговорили са Заводом за изградњу града. Да ли понуђач треба да нуди позицију Ц 1.3.1.1?"

Одговор 13:

У складу са изменама конкурсне документације од 29.08.2014.године.