

Редни број јавна набавке: 1.3.93.

Предмет јавне набавке: **Изградња ППОВ у Руменки I фаза**

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА

27.10.2014.

Питање 1:

"Да ли је обавезна посета локацији и ако јесте, молимо Вас да нам ближе кажете детаље о датуму и времену посете."

Одговор 1:

Посета локацији није обавезна, али се понуђачима, у складу са таким 2.3 Упутства понуђачима како да сачине понуду, препоручује да обиђу предметну локацију, прегледају терен и сакупе све податке о локалним приликама и проуче све услове под којима треба да се изведу радови.

Редни број јавна набавке: 1.3.93.

Предмет јавне набавке: **Изградња ППОВ у Руменки I фаза**

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА

31.10.2014.

Питање 2:

Који је тачан датум објаве јавне набавке?

Који је тачан датум отварања понуде?

Одговор 2:

Тачан датум објаве јавне набавке је 23.10.2014. године.

Тачан датум отварања понуда је 14.11.2014. године у 14,00h.

Редни број јавна набавке: 1.3.93.

Предмет јавне набавке: **Изградња ППОВ у Руменки I фаза**

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА

03.11.2014.

Питање 3:

У конкурсној документацији на стр. 114, група радова 5. приступне саобраћајнице, ПОС 3.06 стоји:

„Израда хабајућег носивог слоја од асфалт бетона (АБ-11) $d=3$ см.“

Узимајући у обзир поштовање стандарда за уградњу асфалта где се дебљина слоја одређује $d= 1.1$ од величине зрна агрегата, дебљина слоја АБ -11 би требала бити $d=4$ см. Приликом уградње слоја дебљине 3 см би дошло до ломљења зрна агрегата!

Да ли ће се дебљина слоја АБ-11 променити у складу са стандардима?

Одговор 3:

Стандард за дебљину слоја је $2,5 \times$ дебљина зрна. Дебљина зрна је 11mm за АБ 11.

$1,1 \times 2,5 = 2,75$ см, тако да 3см задовољава стандард.

Редни број јавна набавке: 1.3.93.

Предмет јавне набавке: **Изградња ППОВ у Руменки I фаза**

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА

04.11.2014.

Питање 4:

"У конкурсној документацији на стр. 16, услов 6.5. стоји:

"Минимум три електро-енергетичара, (електромонтер-инсталатер или аутоматичар или електроинсталатер или електромонтер инсталација и машина или електроенергетски техничар-специјалиста...."

Питање:

Да ли запослени радник електромеханичар за машине задовољава трежени критеријум?"

Одговор 4:

Задовољава.