

Редни број јавне набавке: 1.1.4

Предмет јавне набавке: **Изградња пешачког семафора и саобраћајних површина (разделног острва) на раскрсници Булевара Слободана Јовановића и Улице Бранислава Бороте у Новом Саду**

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА

Питање 1:

„На стр. 42/47 конкурсне документације предрачун радова – грађевински део поз. 1.02. Стругање постојећег асфалта у колони опис позиције стоји... обрачун по м2, а јм је уписан м1.

Молим Вас да појасните и усагласите јединице мере, да ли се ради о обрачуну по м1 или м2 стругања?“

Одговор 1:

У колони јединица мере треба да стоји м2, као што стоји у опису позиције

Питање 2:

„На стр. 45/74 конкурсне документације предрачун радова – грађевински део поз.3.02. стоји „израда битумизираниог носивог слоја BHS-а 16...“

С обзиром да се ради о носећем слоју на бицикличкој стази и тротоару да ли се ради о NBS 22 или је реч о BNHS 16?“

Одговор 2:

У опису позиције 3.02. уместо BHS 16 треба да стоји BNHS 16.

Наручилац ће у складу са датим одговором извршити измену конкурсне документације.



Број документа:435-23
Број предмета: 205-743
Служба: 12
Креирао: ЛП
Датум: 13.08.2015.године

Редни број јавне набавке: 1.1.4

Предмет јавне набавке: **Изградња пешачког семафора и саобраћајних површина (разделног острва) на раскрсници Булеvara Слободана Јовановића и Улице Бранислава Бороте у Новом Саду**

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА

Питање 3:

„У предмеру радова –ЕЛЕКТРО ДЕО предвиђено је два монтажна ормарића, два силиконска акумулатора и две јединице за напајање?
Да ли је потребно да буду и два Уређаја за бројање и категоризацију возила?“

Одговор 3:

У складу са захтевима компатибилности постојећег система и броју индуктивних петљи а према пројектном решењу потребна су и два бројачка уређаја како би се у потпуности успоставио систем бројања саобраћаја.
Наручилац ће у складу са датим одговором извршити измену конкурсне документације.

Питање 4:

„У предмеру радова –ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО, позиција 1.02 у тексту (опису ставке) се наводи да се обрачун врши по **м2**, а као јединица мере наведен је **м1** (метар дужни).
Молимо појашњење?“

Одговор 4:

У складу са изменама и допунама конкурсне документације од 12.08.2015.године.