



Број документа: 435-9
Број предмета: 205-729
Служба: 12
Креирао: ПЂ
Датум: 13.05.2015.
Редни број јавне набавке: 1.3.13.

Предмет јавне набавке: **Изградња јавног осветљења Улице нове између Привредникове и Пута Новосадског партизанског одреда у Новом Саду**

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА:

Питање 1:

"Да ли је потребно доставити статички прорачун понуђеног еквивалентног стуба?"

Одговор 1:

Да.

Наручилац ће у складу са датим одговором извршити измену конкурсне документације.

Питање 2:

"Ако се не доставља статички прорачун, на који начин се доказује да је понуђени стуб у складу са захтевом?"

Одговор 2:

Потребно је доставити статички прорачун понуђеног одговарајућег стуба.

Питање 3:

"Да ли прорачуном треба да буде уз стуб обухваћена и еквивалентна светиљка јер само тако може да се утврди да је стуб у комплету са светиљком одговарајући јер каталожком документацијом то није видљиво?"

Одговор 3:

Да.

Наручилац ће у складу са датим одговором извршити измену конкурсне документације.

Питање 4:

"Да ли је непходно поред EN 40 доставити и атест U C7 110 који је неважећи? "

Одговор 4:

Не.

Наручилац ће у складу са датим одговором извршити измену конкурсне документације.

Питање 5:

"Да ли треба доставити атест за боју када се нуде необојени стубови?"

Одговор 5:

Не.

Питање 6:

"Према ком стандарду је дефинисан квалитет цинка и у којој опреми? "

Одговор 6:

Квалитет цинка за стуб из позиције 1.2. предмера и предрачуна је дефинисан према стандарду SRPS EN ISO 1461.

Питање 7:

"Којим документом се доказује садржај силицијума у стубу?"

Одговор 7:

Садржај силицијума у стубу из позиције 1.2. предмера и предрачуна се доказује атестом челика по стандарду EN 10025 или одговарајућем.

Питање 8:

"Који атести и документација је потребна да би се понудила еквивалентна светиљка?"

Одговор 8:

Уколико се нуди одговарајућа светиљка у односу на тражену, потребно је доставити техничку спецификацију из каталога и документацију о квалитету према стандарду SRPS EN 60598-1.

Наручилац ће у складу са датим одговором извршити измену конкурсне документације.