



Завод За Изградњу Града

Јавно предузеће Завод за изградњу града Нови Сад

Стевана Брановачког 3
21000 Нови Сад
Република Србија

Тел: 021.488.91.00
Факс: 021.488.93.42
<http://www.zigns.rs>

Број документа: 434-21

Број предмета: 205-741

Служба: 12

Креирао: МЂ

Датум: 18.08.2015.

Редни број јавне набавке: 1.3.15

Предмет јавне набавке: **Изградња канализације отпадних вода насеља Сајлово и релејне црпне станице у Новом Саду**

I ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

У оквиру конкурсне документације за изградњу канализације отпадних вода насеља Сајлово и релејне црпне станице у Новом Саду

део „Предмер радова“

МЕЊА СЕ тако што се:

1. на страни 50/147 конкурсне документације, у предрачуна радова у делу „10. Машински део ЦС Горње Сајлово“, у колони „позиција“, РБ 10.1., уместо текста:

„Мотор у изведби са плаштом за хлађење "термо контрол системом" са сензорима у статору и, кућишту за сигнализацију, односно искључење црпке у случају прекорачења дозвољене температуре: статора, лежаја и уља.“,

уписује текст:

„Мотор у изведби са "термо контрол системом" са сензорима у статору и, кућишту за сигнализацију, односно искључење црпке у случају прекорачења дозвољене температуре: статора, лежаја и уља.“;

Тако да странице предмера радова 50/147 гласи:

Р. Б.	ТУИР	П О З И Ц И Ј А	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Укупно динара
-------	------	-----------------	-----------	----------	-----------	---------------

9.13. 7.04. Бетонске кугле за ограђивање
Набавка, транспорт и уградња бетонских кугли за ограђивање сабирног шахта, ради заштите од преласка возила. Кугле требају бити армиране, постојане и веома отпорне.
Обрачун изведених радова врши се по уграђеном комаду за сав рад и материјал.

ком. 5,00

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА:
САБИРНИ ШАХТ УЗ РЦС**

Р. Б.	ТУИР	П О З И Ц И Ј А	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Укупно динара
-------	------	-----------------	-----------	----------	-----------	---------------

9.4. БЕТОНСКИ РАДОВИ
9.5. АРМИРАЧКИ РАДОВИ
9.6. БРАВАРСКИ РАДОВИ
9.7. ОСТАЛИ РАДОВИ

9. УКУПНО САБИРНИ ШАХТ УЗ РЦС:

10 МАШИНСКИ ДЕО ЦС "ГОРЊЕ САЈЛОВО"

Р. Б.	ТУИР	П О З И Ц И Ј А	Јед. мере	Количина	Јед. цена	Укупно динара
-------	------	-----------------	-----------	----------	-----------	---------------

10.1. ЦРПНИ АГРЕГАТ

10.1. 1.01. ЦРПКА
Набавка транспорт и монтажа фекалне пумпе са вортекс радним колом, (слична производу "Флајт", Шведска ознаке ЦП 3045.181ХТ следећих радних карактеристика) или одговарајућа капацитет Q = 5 - 6 -7 л/с
напон X = 4.7 - 3,8 - 2,8 мВС
броја окретаја n = 2785мин-1
снага на вратилу Nц = 0,66кW
потисно грло Р 3 "
кућиште и радно коло израђено од сивог лива, вратило од нерђајућег челика. Црпка је опремљена клизећом справом помоћу које се спушта и вади из црпног базена уз помоћ челичног ланца
Црпка је у моноблок изведби повезана са електромотором.
ЕЛЕКТРОМОТОР је:
Трофазни, асинхрони четворополни, кавезног типа следећих радних карактеристика:
излазне снаге Nm = 1,2кW
радног напона U = 400V
фреквенције ф = 50Хз
број полова p = 2
број окретаја n = 2785 мин
Номиналне струје In=2.8A
Полазне струје Ip=17A
Степена заштите ИП68

Мотор у изведби са "термо контрол системом" са сензорима у статору и, кућишту за сигнализацију, односно искључење црпке у случају прекорачења дозвољене температуре: статора, лежаја и уља.

Обрачун је по ком. ком 2,00

10.2. 1.02. ПОСТОЉЕ

Набавка транспорт и монтажа специјално постоље са аутоматском брзом спојком и потисним прикључком Р 3"и конекцијом, прелазним комадом, уградбене дужине L=310мм, са навојем Р3"на једном крају и прирубницом Н080 на другом крају, израђеним од сивог лива.

АКЗ према позицији 10.15 ком 2,00