



Број документа: 435-25  
Број предмета: 205-741  
Служба: 12  
Креирао: МТ  
Датум: 18.08.2015.

Редни број јавне набавке: 1.3.15

Предмет јавне набавке: **Изградња канализације отпадних вода насеља Сајлово и релејне црпне станице у Новом Саду**

### **ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА**

#### **Питање 1:**

„На стр. 50/47 позиција 10.1 Црпни агрегат у спецификацијама пумпи наводи се: Мотор у изведби са плаштом за хлађење „термо контрол системом“ са сензорима у статору и кућишту за сигнализацију, односно искључење црпке у случају прекорачења дозвољене температуре статора, лежаја и уља“

Будући да произвођач наведене референтне пумпе (Flight CP 3045,181 ХТ) тражене пумпе са плаштом за хлађење нема у производњи а ни код осталих произвођача пумпе траженог капацитета се не производе са плаштом за хлађење да ли се може понудити пумпа тражених карактеристика без плашта за хлађење?

#### **Одговор 1:**

Можете понудити пумпу тражених карактеристика без облоге.

Наручилац ће у складу са датим одговором извршити измену конкурсне документације.