



Број документа: 435-30  
Број предмета: 205-759  
Служба: 12  
Креирао: ПЂ  
Датум: 08.09.2015.

Редни број јавна набавке: 1.3.31.

Предмет јавне набавке: **Изградња саобраћајних површина са одводњавањем и реконструкција водовода у Улици цара Лазара у Футогу**

## **ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА**

### **Питање 1:**

"Молим Вас да нам доставите предмер радова у екселл формату за **ЈН бр. 1.3.31** Изградња саобраћајних површина са одводњавањем и реконструкција водовода у улици Цара Лазара у Футогу."

### **Одговор 1:**

Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/12,14/15 и 68/15) не обавезује наручиоца да понуђачима доставља предмер радова у екселл формату. Наручилац је у складу са ЗЈН објавио конкурсну документацију, а саставни део исте је и предмер радова.



Број документа: 435-36  
Број предмета: 205-759  
Служба: 12  
Креирао: ПЂ  
Датум: 17.09.2015.

Редни број јавна набавке: 1.3.31.

Предмет јавне набавке: **Изградња саобраћајних површина са одводњавањем и реконструкција водовода у Улици цара Лазара у Футогу**

## **ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА**

### **Питање 2:**

"Да ли ћете као доказ за испуњење услова неопходног пословног капацитета из тачке 4.2 уместо траженог 1 (једног) објекта цевовода атмосферске или фекалне канализације отпадних вода пречника минимум  $\varnothing$  800 mm од коругованог полипропилена или коругованог полиетилена прихватити минимум један изведени објекат цевовода атмосферске канализације минимум  $\varnothing$  800 mm од полиестер канализационих цеви?"

### **Одговор 2:**

**Да.**



Број документа: 435-43  
Број предмета: 205-759  
Служба: 12  
Креирао: МЋ  
Датум: 21.09.2015.

Редни број јавне набавке: 1.3.31

Предмет јавне набавке: **Изградња саобраћајних површина са одводњавањем и реконструкција водовода у Улици цара Лазара у Футогу**

### **ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА**

#### **Питање 3:**

"У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама тражимо појашњење у вези са припремањем понуде:

На стр. 18/60 конкурсне документације под тачком 6.1. наводи се као неопходан технички капацитет асфалтна база капацитета 150 t/h. Количина асфалта која ће се уграђивати је максимално 1500 t (количина дефинисана у предмеру конкурсне документације), из чега следи да је потреба за захтеваном асфалтном базом укупно 10 часова,, а рок за извођење свих радова 260 календарских дана.

Молимо Наручиоца да измени конкурсну документацију у вези претходно споменутог додатног услова узимајући у обзир начело обезбеђивања конкуренције, с обзиром да је додатни услов мора да буде усклађен са предметом јавне набавке."

#### **Одговор 3:**

Услови за капацитет асфалтне базе се не могу мењати имајући у виду да је у условима дата могућност удаљеност од места уградње на 70 km, па самим тим и смањени капацитет може проузроковати дисконтинуитет приликом уградње. Услов од 70 km даје могућност већег учешћа учесника у понуди а самим тим мора се и повећати капацитет производње. Рок за извођење од 260 дана се не односи само на уградњу асфалта па самим тим и није мерило за део радова. Предвиђени период закључења уговора је крај године где због краја грађевинске сезоне се очекује застој у радовима, а радови за уградњу асфалтних слојева се предвиђају на крају уговореног рока који исто тако се предвиђа пред крај грађевинаке сезоне што проузрокује неповољне временске услове и са ниским температурама, киша, ветар, као и краће дане где је време уградње у току дана ограничено на пар сати. Све то је условило да се усклади процес производње са процесом уградње и потребног квалитета завршних радова код асфалтних слојева. Чести прекиди у раду и наставак уградње асфалта су места на којима се губи на квалитету, равности, збијености и попречним и подужним падовима. Горе наведени разлози су разлог да се остаје при условима за тражени капацитет асфалтне базе од 150т/час као и сви остали услови.



Број документа: 434-39

Број предмета: 205-759

Служба: 12

Креирао: АР

Датум:

Редни број јавна набавке: 1.3.31.

Предмет јавне набавке: **Изградња саобраћајних површина са одводњавањем и реконструкција водовода у Улици цара Лазара у Футогу**

#### **ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА**

##### **Питање 4:**

"Молим Вас да појасните 8. услов (стр. 19/165): понуђач мора да испуњава захтеве у погледу квалитета понуђене опреме наведене у позицијама 5.02 (страна 68/165) и 5.04 (страна 76/165) у предмеру радова конкурсне документације.

Да ли је у питању грешка, односно да ли се мисли на позицију 5.2 (tuir 5.08.) - стр. 68/165 ?"

##### **Одговор 4:**

У питању је грешка, мисли се на позицију 5.2 (tuir 5.08.)

##### **Питање 5:**

"Да ли ставке из позиције 5.04 (стр. 76/165) - односно редуковани Т комад 800/200 mm, редуковани Т комад 600/200 mm и редуковани Т комад 500/200 mm спадају у фитинг и да ли је за ову позицију довољно да приложимо Извештај о испитивању издат од стране акредитоване лабораторије за испитивање материјала који обухвата фитинг пречника fi 200 до fi 800 mm?"

##### **Одговор 5:**

Редуковани Т комад 800/200 mm, редуковани Т комад 600/200 mm и редуковани Т комад 500/200 mm спадају у фитинге за ову позицију је довољно да се приложи Извештај о испитивању издат од стране акредитоване лабораторије за испитивање материјала који обухвата фитинге



Број документа: 435-57  
Број предмета: 205-759  
Служба: 12  
Креирао: ПЂ  
Датум: 25.09.2015.

Редни број јавна набавке: 1.3.31.

Предмет јавне набавке: **Изградња саобраћајних површина са одводњавањем и реконструкција водовода у Улици цара Лазара у Футогу**

## **ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА**

### **Питање 6:**

"Обзиром на то да "Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу", а у складу са чланом 81 Закона о јавним набавкама, да ли је могуће да чланови групе понуђача солидарно дају захтевано средство обезбеђења (банкарске гаранције и писма о намерама), односно да чланови групе понуђача могу предати више појединачних гаранција (у зависности од броја понуђача у заједничкој понуди) чији збир чини укупну вредност захтеваног средства обезбеђења? "

### **Одговор 6:**

Да.

### **Питање 7:**

"Код саобраћајница поз. 3.10\*2 и 3.11 у предмеру дате су бетонске префабриковане двослојне вибропресоване плоче на тротоарима (са завршним слојем кварца) по типовима: Тип С1; Тип В; ТипА; С2; D1; D2

- Које су димензије плоча и које боје по типу?"

### **Одговор 7:**

Детаљи из пројекта дати у прилогу.

### **Питање 8:**

"Код саобраћајница поз. 4.1 у предмеру дати су бетонски ивичњаци различитих димензија за уградњу.

- Које су боје тражени ивичњаци?"

### **Одговор 8:**

Ивичњаци су сиве боје.

### **Питање 9:**


"Код саобраћајница поз. 2.13 Транспорт земљаног материјала из ископа на депонију удаљеност до 10 km, дата је укупна количина 20.861,50 m<sup>3</sup>.

- Упоредњем са количинама ископа у оквиру земљаних радова уз респектовање задржавање дела земљаног материјала (банкине, хумузирање), количина за транспорт материјала на депонују је несразмерна. Молимо за појашњење."


### **Одговор 9:**

Укупна количина је 13.674,50m<sup>3</sup> (уместо 20.861,50m<sup>3</sup>).


## Типови бет. плоча






бет. плоча тип А,  $d=6.0$  cm  
боја сива




бет. плоча тип В,  $d=6.0$  cm  
боја сива




бет. плоча тип С1,  $d=6.0$  cm  
боја сива



бет. плоча тип С2,  $d=8.0$  cm  
боја сива



бет. плоча тип D1,  $d=8$  cm  
бела боја



бет. плоча тип D2,  $d=8$  cm  
бела боја



камена коцка  $10 \times 10 \times 10$ ,  $d=10$  cm

