



Број документа: 435-1
Број предмета: 205-493
Служба:12
Креирао:ББ
Датум:01.04.2015.

Редни број јавна набавке: 1.3.3.

Предмет јавне набавке: **Изградња и адаптација јавног осветљења на Тргу Републике у Новом Саду**

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА

Питање 1:

"Молим Вас за проверу димензије корена стуба, јер је за тражени стуб је димензија корена стуба од 267mm што каталожки одговара димензији стуба од 10, а не од 8m. Која димензија је тачна?"

Одговор 1:

Потребна димензија је 267 mm корен стуба, а висина је 8m .

Питање 2:

"Ако је димензија корена стуба 267mm колика је дозвољено одступање од тражене димензије +- 5%?"

Одговор 2:

Због сигурности је + 5 %.

Питање 3:

"Ако се мења димензија и она буде 226mm колика је дозвољена толеранција +- 5%?"

Одговор 3:

Не мења се.

Питање 4:

"Документацијом је тражено да су стубови предвиђени за брзину ветра до 35m/s, молим Вас која документација је потребна за доказ да су стубови предвиђени за брзине ветра до 35m/s "

Одговор 4:

Довољан је званичан каталог произвођача .

Питање 5:

"Која документација је потребна да су анкери предвиђени за брзине ветра до 35m/s?"

Одговор 5:

Довољан је званичан каталог произвођача .

Питање 6:

"Каталожком документацијом код траженог произвођача стубови Omega су предвиђени за брзине ветра до 34m/s., да ли је тачан податак до 35m/s или је дозвољено до 34m/s"

Одговор 6:

Дозвољено је 34m/s по Eurocode 1, односно 35m/s по SRPS U.C7.110 .

Питање 7:

"Документацијом је тражено да стуб буде у складу са стандардом EN 40 и SRPS U.C7.110, да ли је потребно доставити доказе за оба или је довољно доставити један доказ?"

Одговор 7:

Довољно је доставити доказ по једном стандарду.

Питање 8:

"Документацијом су тражени одговарајући атести о дебљини цинка, дебљини и квалитету боје. Молим Вас за појашњење о потребној дебљини цинка и боје?"

Одговор 8:

Дебљина цинка треба да буде у складу са стандардом SRPS EN ISO 1461 : 2013.

Питање 9:

" Који атести се достављају за дебљину цинка и боје?"

Одговор 9:

Гаранција произвођача тј. цинкаре да је цинковање извршено по стандарду SRPS EN ISO 1461 : 2013 .

Питање 10:

"Који доказ је потребан за квалитет боје?"

Одговор 10:

Гаранција произвођача да је боја наношена електростатичким путем.

Питање 11:

"Ставке 2.2.0 има укупну количину 28 (2+14+12) стубови
Ставка 2.3.0 има количину 26 прикључне кутије
Ставка 2.4.0 има количину 29 Гумене подлошке
Да ли горе наведене ставке морају имати једнаку вредност количина."

Одговор 11:

Поштовати наведене количине и тако дати понуду.

Питање 12:

"Ставка 2.2.1 (стуб INFINITY)има количину 5 и укључен опис прикључне кутије
Ставка 2.2.2 стуб (OMEGA 60)има количину 10 безукључене прикључне кутије
Ставка 2.3.0 Прикључна плоча има количину 10
Да ли то значи да се у цени стуба из ставка 2.2.1 треба додати и цена прикључне кутије"

Одговор 12:

ДА.



Број документа: 435-2
Број предмета: 205-687
Служба:12
Креирао:ББ
Датум:08.04.2015.

Редни број јавна набавке: 1.3.3.

Предмет јавне набавке: **Изградња и адаптација јавног осветљења на Тргу Републике у Новом Саду**

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА

Питање 13:

"Молим још једном за проверу димензија корена стуба. Конкретно, стуб од 8m у ката лошкој документацији произвођач Petitjean не одговара траженом опису. Провером и са другим произвођачима тражена димензија стуба је геометријски неизводљива за производњу.

Да ли сте сигурни да тражене димензије одговарају Вашим потребама и могућнос тима било ког произвођача да направе такав стуб."

Одговор 13:

У складу са изменама конкурсне документације од 08.04.2015.године.

Питање 14:

"Такође, молим Вас да на портал поред одговора по питањима објавите и каталошку страницу свих тражених стубова било ког произвођача па макар био и Petitjean да од говара захтеваном."

Одговор 14:

У складу са изменама конкурсне документације од 08.04.2015.године.